

CĂTRE,

COMUNA CIURILA
judet **CLUJ**, localitate **CIURILA** sat **CIURILA** str.
PRINCIPALA nr. 5 cod postal **407250** telefon **0742470895**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60101941155 / 09.10.2019**, pentru obiectivul **ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CIURILA** de la adresa **judet CLUJ, comuna CIURILA, sat CIURILA, str. PRINCIPALA, nr. FN.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60101941155 / 09.10.2019

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă există rețea electrică de distribuție de medie tensiune - trifazată, în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **29.10.2019**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **PLANSA 1-4** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **1056/29.10.2018**.
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanța nr.

• Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

• În zonă nu există instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.

• Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.

• Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

• Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

Executarea lucrărilor cu utilaje agabaritice de transport, precum și manevrarea acestora de către personalul muncitor, se va face cu respectarea distanțelor normate față de instalațiile electrice aeriene din zona (distanțe minime de apropiere și siguranță față de LEA 20 kv și LEA 110 kv, conform NTE 003/04/00 din 2004); de asemenea se vor respecta distanțele minime de apropiere + distanțele minime de siguranță față de LEA 20 kv și 110kv în cazul subtraversării acestora cu utilaje speciale (camion, macara, etc), conform NTE 003/ 04/ 00 din 2004.

Executarea lucrărilor de construcții în zona liniilor electrice aeriene LEA 20 kv și LEA 110 kv se va face cu atenție sporită și cu respectarea normelor de protecția muncii specifice, față de instalațiile electrice aeriene de 20 kv și 110 kv (amintite mai sus), aflate sub tensiune.

În coridorul de siguranță LEA 20kv și LEA 110kv nu se vor proiecta construcții; în aceste zone fiind interzisă executarea de construcții, anexe, parcuri, baze sportive etc, conform NTE 003/04/00 din 2004

Prezentul aviz are caracter informativ, pentru trasarea exactă a rețelelor electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, se va reveni cu o nouă documentație, care va conține în mod obligatoriu planuri de situație 1/500 sau 1/1000, moment în care se vor impune condițiile specifice pentru fiecare obiectiv

COR M.T./J.T.
Ignat Daniels

Numele și semnătura personalului Sucursalei
care a emis avizul: Th.Ioan Marchis



UNITATEA MILITARĂ 0362 BUCUREȘTI
Nr. 297.457 din 11.10.2019

NESECRET
Ex. nr. ___

Către

S.C. INFORMNET S.R.L.
- Cluj Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 132, bl. C 54, sc. 2, ap. 22,
județul Cluj -

La solicitarea dumneavoastră 4610/ 27.09.2019, înregistrată la Serviciul Român de Informații cu nr. 293.065 din 08.10.2019, privind "**Reactualizarea Planului Urbanistic General**" al comunei CIURILA, județul CLUJ, beneficiar PRIMĂRIA COMUNEI CIURILA, vă comunicăm că în baza prevederilor Ordinului comun al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, ministrului de Interne, directorului Serviciului Român de Informații și ministrului Apărării Naționale nr. 4221/1995 și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 *privind amenajarea teritoriului și urbanismul*, cu modificările și completările ulterioare, **s-a avizat favorabil** documentația depusă de dumneavoastră.

Orice modificare ulterioară a conținutului documentației tehnice prezentate spre avizare atrage de la sine anularea avizului.

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data emiterii acestuia.

Vă restituim alăturat documentația.

Cu stimă,

ROMANIA
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
ȘEFUL UNITĂȚII

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

B-dul. Libertății nr.14, Sector 5, 05C706 - București - România; www.sri.ro